

(様式5)

回 答 書

令和 2 年 1 0 月 1 2 日

業務名 白石市文化体育活動センターZEB化改修事業

下記の通り回答します。

番号	質 問	回 答
1	既存設備の改修について 既存の設備を改修する場合、冷媒配管、冷温水配管が使用可能な場合には流用してもよろしいでしょうか。	現状確認のうえ、使用可能と判断されるものは流用可能です。
2	工事日程について 事業実施期間中、工事ができない期間はありますか。	施設の利用状況により、施工期間の調整が必要となる場合がありますので、施設管理者に確認願います。
3	機器設備のメーカーについて 導入する機器、設備のメーカーに指定はありますか。	メーカーの指定はありません。

番号は質問の回答順に附番するため、質問時の番号と一致しない。