

(様式 5)

(回答者用)

設計図書に関する回答書

令和 7 年 1 月 15 日

回答者

事業担当課長 建設部都市創造課長

(公印省略)

工事名	令和 6 年度 (仮称) 白石中央スマートインターチェンジ周辺整備防災調整池整備工事 (その 2)	
工事場所	白石市斎川字中斎川 地内	
番号	質問事項	回答
1	【第 4 号単価表】 公園植栽張芝工について、芝および目土の使用量をご教授願います。	100m ² 当たり、芝の使用量が 100m ² 、目土が 2.7 m ³ となります。
2	【第 4 号単価表】 公園植栽張芝工について、芝串の有無をご教授願います。	芝串有となります。
3	【第 10 号単価表】 暗渠排水管について、規格が設計書では VP 、図面では VU となっていますが、どちらが正しいでしょうか。	VU が正となります。
4	【第 16 、 18 、 22 、 27 号単価表】について、コンクリート打設の設計日打設量をご教授願います。	<p>【第 16 号単価表】につきましては、 100 m³ 以上 500 m³ 未満となります。</p> <p>【第 18 号単価表】につきましては、 10 m³ 以上 100 m³ 未満となります。</p> <p>【第 22 号単価表】につきましては、 100 m³ 以上 500 m³ 未満となります。</p> <p>【第 27 号単価表】につきましては、 10 m³ 以上 100 m³ 未満となります。</p>
5	工種区分は「河川工事」でよろしいですか。ご教授願います。	工種区分は、「河川工事」となります。