

(様式5)

(回答者用)

## 設計図書に関する回答書

令和 8年 2月 6日

回答者

事業担当課長 上下水道事業所長

(公印省略)

工事名	令和7年度 下公請-2(仮称)白石中央SIC周辺整備に伴うマンホールポンプ機械設備工事	
工事場所	白石市大平中目字西田 地内	
番号	質問事項	回答
1	工期の設定について、令和8年3月31日までとなっており機械納期が間に合わないですが工期延期予定でしょうか。その場合、いつまででしょうか。	工期については、施工状況に応じ協議の上対応させていただきます。
2	関連工事として、人孔マンホール・管路工事と電気工事は完了しているのでしょうか。	人孔マンホールについては完了予定、管路工事については一部未了予定、電気設備工事については未了予定となります。
3	図面に中間床 (FRP) が朱書きされていますが、仕様書及び参考明細書に記載ありませんでしたので、設置済みと解釈してよろしいでしょうか。	中間床 (FRP) については人孔マンホール施工時に設置いたしますので、機械設備施工時は設置済みとなる予定です。
4	可とう伸縮継手設置にあたり、圧送管PEφ10は施工済みでしょうか。又、掘削・埋戻し・アスファルト舗装工事等が必要になるのでしょうか。(参考明細書の複合工費に記載が無い為)	圧送管については一部未了となります。舗装工事等については必要ありません。