

(様式5)

(回答者用)

設計図書に関する回答書

令和 8年 2月19日

回答者

事業担当課長 上下水道事業所長

(公印省略)

工事名	令和7年度 下公請-2(仮称)白石中央SIC周辺整備に伴うマンホールポンプ機械設備工事	
工事場所	白石市大平中目字西田 地内	
番号	質問事項	回答
1	輸送費はどのように算出されているか。	見積もりにより算出しております。
2	機械設備工事-第4節-機械特記仕様-(1)水中汚水ポンプ-3)主要部材質について主軸SUS403とありますが、下水道事業団の仕様である13Crステンレス鋼のSUS420J2で問題ないか。	どちらの部材でも問題ございません。