

(様式5)

(回答者用)

## 設計図書に関する回答書

令和8年 5月19日

回答者 建設部建設課長  
(公印省略)

工事名	令和7年度 林道黒森線（無名橋3）橋梁修繕工事	
工事場所	白石市小原字上町 地内	
番号	質問事項	回答
1	工事現場までの林道黒森線の整備費は設計に含まれておりますでしょうか、ご教示ください。	含まれておりません。
2	工事現場までに黒森線及び無名橋の橋梁がありますが、工事で使用する生コンクリートを積載したコンクリートミキサー車（重量約20t）は現況で安全に通行できますでしょうか、ご教示ください。	林道黒森線の入り口が狭隘なため、設計では4t車両の通行を想定しております。