

(様式5)

(回答者用)

## 設計図書に関する回答書

令和 8年 6月23日

回答者

事業担当課長 建設部建設課長

(公印省略)

工事名	令和8年度 旧白石市老人福祉センター解体工事	
工事場所	白石市福岡蔵本字薬師堂23番地	
番号	質問事項	回答
1	<p>(仕上塗材のアスベスト含有について)</p> <p>以下の壁仕上塗材にはアスベストは含有してないと考えて良いのでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・本館2階大広間壁ジュラク仕上</li><li>・宿泊棟外壁リシン吹付</li><li>・宿泊棟客室・広縁壁ジュラク塗</li></ul>	<p>事前調査報告書ではアスベスト含有は無しとなります。</p>
2	<p>(館名看板について)</p> <p>施設入口道路右面にある館名看板(立上壁鉄平石仕上)は残置と考えて良いのでしょうか。</p>	<p>受注後、協議とします。</p>
3	<p>(ガードフェンスについて)</p> <p>案内図・配置図・特記事項【K-03図】の配置図で進入道路両側のガードフェンスは既存のままです。屋外給排水撤去図【K-59図】で給水管と汚水圧送管撤去には外側ガードフェンス及び基礎の撤去が必要ではないでしょうか。</p>	<p>ガードフェンスは残置予定ですが、給水管・汚水圧送管撤去時に支障となる場合は、別途協議します。</p>