

(様式5)

(回答者用)

設計図書に関する回答書

令和 8年 6月 23日

回答者

事業担当課長 白石市建設部都市創造課長

(公印省略)

工事名	令和7年度 市道(仮称)白石中央工業団地線道路整備工事	
工事場所	白石市大平中目字南田 地内 ほか	
番号	質問事項	回答
1	1号明細書内において土砂運搬工(土羽土)がありますが運搬距離をご掲示ください。又、土羽土材料は支給品と考えて宜しいですか?	運搬距離は0.5km以下です。土羽土材料についてはご認識のとおり支給品と考えています。
2	11号単価表内においてふとんかご設置(かご枠工)がありますが、かご材料仕様においてメッキ仕様・塗装仕様等ご掲示ください。又、詰石材をご掲示ください。	メッキ仕様です。詰石材は、鉄線籠用割詰石で計上しています。