

(様式 5)

(回答者用)

設計図書に関する回答書

令和 8 年    7 月    3 日

回答者                    建設部建設課長  
(公印省略)

|      |                                    |                                              |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 工事名  | 令和 8 年度    市道川原子線舗装修繕工事            |                                              |
| 工事場所 | 白石市福岡蔵本字狐峰一番    地内                 |                                              |
| 番号   | 質   問   事   項                      | 回   答                                        |
| 1    | 舗装工：路上路盤再生工におけるセメント添加量についてご教示ください。 | 添加量については、 <b>50kg/m<sup>3</sup></b> としております。 |