

(様式5)

(回答者用)

設計図書に関する回答書

令和 8年 7月 8日

回答者

事業担当課長 白石市建設部都市創造課長

(公印省略)

工事名	令和8年度 (仮称) 白石中央スマートインターチェンジ交差点改良工事	
工事場所	白石市大平中目字中田 地内ほか	
番号	質問事項	回答
1	工事区分は、道路改良工事でよろしいでしょうか。	ご認識の通り、工種区分は「道路改良工事」となります。
2	第3号明細書において、下層路盤の材料はRC-40でよろしいでしょうか？上層路盤の厚250mm、2層施工において、材料はM-40でよろしいでしょうか？	ご認識の通り、下層路盤の材料は「RC-40」、上層路盤の材料は「M-40」となります。