

設計図書に関する回答書

令和 8 年 7 月 27 日

回答者
事業担当課長 白石市建設部都市創造課長
(公印省略)

工事名	令和8年度 スマートインターチェンジ事業に伴う機能補償道路工事	
工事場所	白石市大平中目字沢向 地内 ほか	
番号	質 問 事 項	回 答
1	設計書において機能補償道路で集水桝5箇所計上されていますが図面上3箇所しか確認できませんので残り2箇所の集水桝形状および桝蓋規格をご教示ください。	残り2箇所の集水桝については、図面P44（取付道路工一般図）に記載があります。
2	C-1 ランプで集水桝蓋板のグレーチング規格が不明ですのでご教示ください。	グレーチング規格は5.0KN/m2です。図面を修正します。
3	コルゲートパイプ施工において基礎材は砂としか明記ありませが山砂か川砂か不明です。また、裏込材施工の使用材料につきましても不明ですのでご教示ください。	基礎材及び裏込材は発生土を予定しております。図面を修正します。