

(様式 5)

(回答者用)

設計図書に関する回答書

令和 8 年 7 月 28 日

回答者

事業担当課長 上下水道事業所長

(公印省略)

工 事 名	令和 8 年度 下单委—1 都市計画道路白石沖西堀線拡幅工事に伴う下水道管移設設計業務委託
-------	---

工事場所	白石市不澄ヶ池 地内
------	------------

番号	質 問 事 項	回 答
1	業務概要と設計条件項目表にはレベル 1・2・地震動の耐震設計とあるが、内訳書・明細書にはレベル 1 地震動となっているがどちらを採用しているのでしょうか。	表記はレベル 1 地震動となっておりますが、内訳の設計としてはレベル 1・2 地震動を採用しております。
2		